

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 сентября 1998 г. № 174

г. Сухум

О мероприятиях по подготовке систем электроснабжения к осенне-зимнему периоду 1998 - 1999 г.г.

Кабинет Министров Республики Абхазия отмечает, что в 1997 году ГАОЗТ "Черноморэнерго" проделана определенная работа по подготовке к осенне-зимнему периоду 1997-1998 г.г. Завершена работа по восстановлению ЛЭП-220 кВ "Очамчыра", введены в эксплуатацию трансформаторы по 16000 кВа на ПС "Гал" и "Очамчыра-П". Выполнены капитальные ремонты аккумуляторных батарей на ПС "Сухум-220", "Очамчыра-П", "Афон", ИЭПит", масляных выключателей ИЮ-35 кВ на магистральных подстанциях и завершены сопутствующие работы на ЛЭП и ПС транзита для включения их под нагрузку.

Выполнение указанных работ позволило существенно улучшить надежность электроснабжения республики, увеличить пропускную способность электросетей, успешно завершить осенне-зимний период 1997-1998 г.г. и увеличить в 1997 году прием электроэнергии по сравнению с 1996 г. на 14,2%, а за 6 месяцев по сравнению с тем же периодом 1997 г. на 10,5%.

Учитывая, что ^{все} работы, проводимые ГАОЗТ "Черноморэнерго" осуществляются за счет средств, поступающих в уплату за реализованную электроэнергию, существенное значение приобретает ее оплата потребителями. В то же время в 1997 г. было оплачено лишь 51,8% отпущенной электроэнергии, а за 6 месяцев т.г. 28,8%. Дебиторская задолженность по республике на 1.07.1998 г. составляет 7675 тыс. рублей.

В настоящее время за 6 месяцев т.г. в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 1998-99 гг. ГАОЗТ "Черноморэнерго" уже выполнен объем работ на 253,6 тыс.руб., в т.ч.:

- | | |
|--|-----------|
| - берегоукрепительные работы на р.Мачара | 71,3 т.р. |
| - капремонт МВ-110 кВ ЛЭП Дурипш | 52,0 т.р. |
| - капремонт трансформатора 4000 кВа и зданий | 24,1 т.р. |
| - капремонт аккумуляторной батареи СК-8 | 13,6 т.р. |

- капремонт СМВ-IIО кВ

17,8 т.р.

- капремонт двадцати опор IIО кВ

63,0 т.р.

В целях дальнейшего обеспечения надежности электроснабжения потребителей в осенне-зимний период 1998-1999 гг.

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. ГАОЗТ "Черноморэнерго" обеспечить выполнение мероприятий по подготовке магистральных линий электропередачи к работе в осенне-зимний период 1998-1999 гг. в объеме 193,5 т.р. (приложение) и до 1 декабря т.г. представить Кабинету Министров Республики Абхазия соответствующую информацию.

2. Главам администраций г. Сухум и районов, РГК "Абхазская железная дорога" и СФТИ в двухнедельный срок представить Министерству экономики Мероприятия, обеспеченные финансированием, по подготовке районных энергосистем к работе в осенне-зимний период 1998-1999 гг.

3. ГАОЗТ "Черноморэнерго" совместно с заинтересованными ведомствами обеспечить контроль за режимом заполнения и сброса уровня в Джварском водохранилище в соответствии с согласованным графиком, а также ход ремонтных работ на ИнгурГЭС и ПГС, финансируемых Минэнерго Грузии.

4. Главам администраций г. Сухум и районов, министерствам, ведомствам и госкомпаниям рассмотреть состояние оплаты потребленной электроэнергии на подведомственных предприятиях, принять меры к погашению образовавшейся задолженности и ежемесячно представлять в Кабинет Министров Республики Абхазия информацию о проделанной работе.

5. Руководителям рай/гор/электросетей выдать техусловия на подключение к энергосистемам района/города/теплонагревательных электроустановок только после их регистрации в "Энергонадзоре" Республики Абхазия и его районных отделениях, предварительно получив разрешение от ГАОЗТ "Черноморэнерго".

6. "Энергонадзору" Республики Абхазия (Микаа Г.П.) до 15.10.1998 г. взять на учет все установленные теплонагревательные электроустройства трехфазного тока мощностью 5 кВт и более, изготовленные

промышленными и коммерческими предприятиями или приобретенные за пределами Республики Абхазия.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство экономики Республики Абхазия (Кубрава Б.С.) , экономический отдел Кабинета Министров Республики Абхазия (Лушба А.Н.) и Правительственную комиссию по энергетике (Марколия А.И.).

Премьер-Министр
Республики Абхазия


С.БАГАШ

П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов ГАОЗТ "Черноморэнерго" к осенне-
зимнему периоду 1998 - 99 г.г.

№ пп	Наименование объекта	Наименование работ	Сроки ис- полнения	Исполнитель	Стоимость работ, т.р.	Наличие ПСД
1	ПС-220 кВ "Бзыбь"	Капремонт аккумуляторов СК-16	1.12.98	ЧерноморСГМ УЭС	16,8	Имеется смета
2	ПС-110 кВ "Гудаута"	Капремонт здания	1.12.98	РСУ	19,4	"-"
3	ПС-110 кВ "Очамчыра-II"	"-"	1.12.98	РСУ	109,6	"-"
4	ТкуарчалГРЭС	Капремонт оборудования ОРУ 220 кВ (тр-р 16"Т", МВ -У220 кВ, тр-р напряж. тока т разъединители).	1.08.98	ТкуарчалГРЭС ЧерноморСГМ	30,0	Смета в стадии разработки
5	Телефонизация энергообъектов	Ремонт АТС, ВЧ связи	1.12.98	Черномор СГМ	17,7	Смета име- ется (5% от общей ст-ти работ).
6		Монтаж и наладка компрессор- ных установок. Кап. ремонт воздушных выключателей 220 кВ -1 шт., 110 кВ -2 шт, ПС-220 кВ "Сухум"	1.12.98	Черномор СГМ		Имеется смета
ВСЕГО:					193,5	