

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 октября 2001г. № 190

г. Сухум

О мероприятиях по подготовке электроснабжения к осенне-зимнему периоду 2001-2002г.г.

Кабинет Министров Республики Абхазия отмечает, что работа объектов электроэнергетической отрасли в осенне-зимний период за последние годы значительно улучшилась благодаря целенаправленной работе Госкомпании «Черноморэнерго», райгорэлектросетей, ведомственных подстанций СФГИ, Абхазской железной дороги и предварительно просчитываемых объёмов финансирования соответствующих мероприятий. В настоящее время перебои с электроснабжением промышленных предприятий, населения и других организаций Республики Абхазия происходят, главным образом, за счёт форс-мажорных обстоятельств, включая стихийные бедствия. Примером тому является стихийное бедствие имевшее место в феврале т.г. в Гагрском районе. Однако, от года к году аварийных сбоев подачи электроэнергии становится меньше и на определённом этапе они будут сведены до минимума на уровне статистического равновесия ресурсных сроков эксплуатации технического оборудования и материальных ресурсов, направляемых на их поддержание.

В то же время нельзя не отметить, что финансовые потоки, направляемые на ремонтно-восстановительные работы и на выполнение мероприятий по подготовке объектов электроэнергетической отрасли к осенне-зимнему периоду используются недостаточно эффективно по причине отсутствия заранее подготавливаемой для их выполнения проектно-сметной документации. В результате чего, имеются случаи перерасхода средств, направляемых на ремонтно-восстановительные работы одних и тех же объектов. Так, ремонтно-восстановительные и пусконаладочные работы по объекту АТ-1 «ПС-220кВ «Сухум» в несколько раз превысили сметную стоимость по причине некачественно подготовленной технической документации и отсутствия должного контроля за ходом выполнения работ. Аналогичное наблюдается и по другим объектам электроэнергетической отрасли.

Также следует отметить слабую работу Управления «Абхазэнергонадзор» за контролем установки и эксплуатации теплонагревательных устройств. Их доля в энергопотреблении за последние 3 года возросла с 3,5 до более 12 млн. кВтч в год, а монтаж, подключение к разводящим электросетям и сдача в эксплуатацию указанных устройств осуществляется с грубыми нарушениями «Временных правил пользования электроэнергией районных электросетей и ведомственных подстанций Республики Абхазия абонентами-потребителями», утверждённых Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 05.11.99г. №221.

Ослабила свою работу в развитии электроэнергетической отрасли Правительственная комиссия по энергетике, образованная Распоряжением Кабинета Министров Республики Абхазия от 03.06.1998г. №226р.

Учитывая отмеченное и в целях своевременной и достаточной подготовки объектов электроэнергетической отрасли Республики Абхазия к осенне-зимнему периоду 2001-2002г.г.,

Кабинет Министров Республики Абхазия**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять к сведению, что ремонтно-восстановительные работы по объекту «ПС-220кВ «Сухум» (Госкомпании «Черноморэнерго») завершены.

2. Утвердить «План мероприятий по подготовке объектов Госкомпании «Черноморэнерго» к осенне-зимнему периоду 2001-2002г.г.» (прилагается).

3. Районным электросетям и ведомственным подстанциям (Накопия Л.И., Микава К.С., Наба З.К., Ходжикян А.Л., Аумава В.А., Джоуа М.С., Шагидзе Г.А., Марколия А.И., Лолуа Р.В.) до 15.10.2001г. представить в Министерство экономики Республики Абхазия перечень мероприятий по подготовке подведомственных объектов к осенне-зимнему периоду 2001-2002г.г., при этом финансирование работ производить по статьям расчётных калькуляций «Прибыль», «Эксплуатационные материалы», «Рентные платежи».

4. Главам администраций (Лолуа Л.И., Еник Г.Р., Шамба Л.Н., Авидзба Л.А., Харазия А.Р., Джоуа Х.Р., Харчилава В.Г., Кишмария Р.Р.) взять под личный контроль ежемесячную оплату районными электросетями полученной от Госкомпании «Черноморэнерго» электроэнергии и рентных платежей в фонд РЭЭ.

5. Управлению «Абхазэнергонадзор» Республики Абхазия (Микаа Г.П.) усилить работу по контролю за несанкционированным подключением населением и предприятиями электроустановок трёхфазного тока суммарной мощностью более 5 кВт, а также за соблюдением утверждённых правил пользования электроэнергией.

6. Министерству экономики Республики Абхазия (Лушба А.Н.) и Правительственной комиссии по энергетике (Марколия А.И.) лично контролировать ход выполнения работ по подготовке энергетической отрасли к осенне-зимнему периоду 2001-2002г.г.

7. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на экономический отдел аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия (Лолуа М.В.).

**Премьер-министр
Республики Абхазия**



А. Джергения

Приложение
к постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 3 октября 2001 г. № 190

**План мероприятий по подготовке объектов
Госкомпании «Черноморэнерго» к осенне-зимнему периоду 2001-2002г.г.**

№	Объект	Наименование работ	Планируемое выполнение в т.р.	Исполнитель
1	ПС-220 кВ «Сухум»	Пуско-наладочные работы	20	Черномор-СГЭМ
2	Перепадная ГЭС-I	Ремонт разъединителей	35	-
3	ПС-110 кВ «Очамчыра»	Ремонт здания	100	Апсныргылара
4	ПС-110 кВ «Мцара»	-	50	PCY
5	ПС-220 кВ «Бзыбь»	Капитальный ремонт	55	Черномор-СГЭМ
6	Здание управления ГК«Черноморэнерго»	Капитальный ремонт	12	-
7	ЛЭП 35-110-220кВ	Расчистка трассы	20га	УЭС «Черноморэнерго»
8	ЛЭП 35-110-220кВ	Ремонт провода	25 фаз	-
9	ЛЭП 35-110-220кВ	Замена изоляторов	100 шт.	-
10	ПС 35-110-220кВ	Ремонт МВ-10кВ	50 шт.	-
11	ЛЭП-220кВ	Ремонт траверс	2 шт.	-
12	Перевод транзита от ПГЭС- I до ПС «Сухум-220кВ» на проектное напряжение			ГК «Черноморэнерго»