

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 сентября 1997 г. № 156

г. Сухум

О ходе выполнения мероприятий по подготовке
энергохозяйства Республики Абхазия к работе
в осенне-зимний период 1997-98 годов.

Кабинет Министров Республики Абхазия отмечает, что в осенне-зимний период 1996-97 г.г. по причине значительных ограничений поставки электроэнергии от АО "Кубаньэнерго", а также, в основном, из-за низкой пропускной способности высоковольтного транзита имели место частные сбои в подаче электроэнергии, негативно влиявшие на жизнедеятельность республики.

Отрицательно влияет на электробаланс республики и несанкционированный перевод на электроотопление теплоустановок в общественном секторе и у населения.

Наряду с мероприятиями по повышению пропускной способности и надежности транзита ГАОЗТ "Черноморэнерго", для подготовки к осенне-зимнему периоду не менее важным является осуществление намеченных мер по профилактике и ремонту энергохозяйств низковольтных электрических сетей, находящихся в ведении администрации городов и районов, а также принадлежащих ГК "Абхазская железная дорога" и СФТИ, через подстанции которых пропускается значительная доля электроэнергии в распределительные сети городов и районов.

По состоянию на 1 сентября из числа запланированных работ ГАОЗТ "Черноморэнерго" выполнены капитальные и профилактические на ПС "Сухум-220", введен в эксплуатацию трансформатор 1600 мВА на ПС-IIО кВ "Гал", капитально отремонтированы воздушный выключатель и разъединители IIО кВ, монтаж, наладка НКФ-IIОкВ на ПГС-I, профилактические работы на ПС IIО кВ "Афон" и "Бзыбь-220" устранины дефекты на ЛЭП-220 "Ачиgvара", "Очамчыра", "Багмарани-I-II", завершается расчистка трасс и фундаментов опор на ЛЭП-IIО-220 кВ, кап. ремонт масляного выключателя на ПС-IIО кВ "Мцара", профилактические и текущие ремонты на Ткуарчал ГРЭС, Ингур ГЭС, ПГС-II и в /в подстанциях транзита.

К 28 июля т.г. были закончены работы по восстановлению ЛЭП-220 кВ "Очамчыра" на участке "Акуска-Киндг" и завершаются сопутствующие работы на ЛЭП и ПС транзита для включения ее под нагрузку.

Учитывая, что все работы, проводимые ГАОЗТ "Черноморэнерго" и предприятиями рай/гор/электросетей по восстановлению разрушенного войной энергохозяйства, эксплуатации и подготовке его к ОЗП осуществляются за счет средств, поступающих в уплату за реализованную электроэнергию, существенное значение приобретает оплата реализованной энергии потребителями.

Между тем, несмотря на весьма низкие тарифы на электроэнергию, установленные в республике, оплачивается менее 50% отпущенной потребителям энергии, в результате дебиторская задолженность по республике составляет на 01.07.1997 г. около 7,0 млрд. руб., в т.ч. за 7 месяцев т.г. около 1,7 млрд. руб.

Следует отметить, что руководством ГАОЗТ "Черноморэнерго" не в полной мере реализуются предоставленные им права по ограничению, а в некоторых случаях и полному прекращению подачи электроэнергии за задержку оплаты со стороны рай-горэлектросетей. Кроме того, недостаточно проводится разъяснительная работа по существующим проблемам с предприятиями и организациями, а также с населением республики через средства массовой информации.

В результате энергосистема, включая распределительные сети, работает на пределе своих возможностей и не все намеченные мероприятия, в том числе первоочередные, по повышению эксплуатационной надежности и, особенно, в низковольтных электросетях обеспечены финансированием.

По ГАОЗТ "Черноморэнерго" задолженность перед строительными и монтажными организациями за уже выполненные ремонтно-восстановительные работы составила на 1 сентября т.г. 309 млн. руб.

При таком состоянии энергохозяйства значительные технические потери электроэнергии. Недостатчен контроль управления "Госэнергонадзор" в вопросах экономного расходования электроэнергии потребителями.

В целях обеспечения надежности электроснабжения потребителей в осенне-зимний период 1997-98 г.г.

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Принять к сведению заявление руководства ГАОЗТ "Черноморэнерго" (Джинджолия Х.С.) , что работы по восстановлению ЛЭП-20 кВ "Очамчыра" завершены 05.09.1997 г. и линия поставлена на нагрузку напряжением 110 кВ.

2. ГАОЗТ "Черноморэнерго" ,главам администраций г.Сухум и районов, руководству ГК"Абхазская железная дорога" и СФИ обеспечить выполнение намеченных мероприятий (Приложение № I), подготовить энергохозяйства к работе в осенне-зимний период 1997-98 г.г., и до 01 декабря представить Кабинету Министров Республики Абхазия соответствующую информацию.

3. ГАОЗТ"Черноморэнерго" совместно со заинтересованными ведомствами обеспечить контроль за режимом заполнения и срабатывания уровня воды в Джварском водохранилище в соответствии с согласованным графиком.

4. Главам администрации г.Сухум и районов, министерствам, ведомствам, госкомпаниям рассмотреть состояние оплаты потребленной электроэнергии на подведомственных предприятиях, принять меры к погашению образовавшейся в текущем году задолженности и представить Премьер-Министру Республики Абхазия информацию о проделанной работе 20.10.1997 года.

5. ГАОЗТ"Черноморэнерго" (Джинджолия Х.С.):

- шире практиковать разъяснительную работу через средства массовой информации о необходимости своевременной оплаты стоимости потребленной электроэнергии, порядке подключения к электросетям и лимитировании потребления электроэнергии и т.д.;


- в случаях несвоевременной оплаты потребителями за полученную электроэнергию применять к ним соответствующие санкции, вплоть до отключения подачи электроэнергии, кроме объектов, не подлежащих ограничению подачи электроэнергии(Приложение № 2).

6. Поручить КРУ Минфина Республики Абхазия с участием представителей ГАОЗТ"Черноморэнерго" провести проверку выполнения Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 7 апреля 1997 г. № 77 в части распределения выручки от реализации электроэнергии между рай/гор/электросетями и ГАОЗТ"Черноморэнерго" и о результатах доложить к 25 октября т.г.

7. Запретить администрациям г. Сухум и районов, министерствам, ведомствам, госкомпаниям и хозяйствующим субъектам перевод на электроотопление объектов и подключения к сетям новых мощностей свыше 5 кВт без согласования с ГАОЗТ "Черноморэнерго".

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство Экономики Республики Абхазия (Хашба В.Ш.).

Премьер-Министр
Республики Абхазия


С.БАГАПШ

Приложение № 1

к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия
от 13 сентября 1997 г. № 156

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке энергохозяйства республики к
осенне-зимнему периоду 1997-98 годов

№	Наименование объекта	Наименование работ	Срок исполнения
1	ПС "Сухум-220"	Приемка	15.09

I. По объектам ГАОЗТ "Черноморэнерго"

1. ПС "Сухум-220"	1. Кап.ремонт аккум.батарей	30.09
	2. Профилакт.и текущий ремонт оборудования, отбор проб масла	15.08
	3. Монтаж и наладка МВ на ЛЭП "Мерхеул"	15.08
2. ПС "Взыбь-220"	1. Кап.ремонт аккум.батарей	30.10
	2. Профилакт.и текущие ремонты, отбор проб масла	15.10
3. ПС-III 110 кВ ИЭПИТ	1. Кап.ремонт аккум.батарей	30.08
4. ПС-III 110 кВ Сухум-II	1. Кап.ремонт СМВ-III 110 кВ	15.09
5. ПС-III 110 кВ "Тал"	Ввод в эксплуатацию тр-ра 16000 мВа	30.08
6. ЛЭП-220 кВ Ачигвара	Расчистка трассы и фундаментов опор	15.08
7. ЛЭП-220 "Очамчира"	Расчистка трассы от опоры № 1 до опоры № 28	15.08
8. ЛЭП-20 кВ "Очамчира"	Расчистка трассы и фундаментов от опоры № 85 до ПС Сухум-220 кВ	30.09
9. ЛЭП-III 110 кВ Багмарац-І-ІІ, Беслет-І-ІІ, Мачара, Келасур	Расчистка трассы и фундаментов	15.09
10. ЛЭП-220 Ачигвара, Очамчира	Устранение дефектов согласно актов инженерного обхода	30.09
11. ЛЭП-220 кВ Псоу	Расчистка трассы	30.08
12. ЛЭП-220 кВ "Взыбь"	Расчистка трассы	30.10
13. ПГЭС-І	1. Кап.ремонт ВВШ-III 110 кВ	15.07
	2. Кап.ремонт разъединителей 110кВ	15.07
	3. Монтаж и наладка НКФ 110кВ-2 шт.	15.08
	4. Настройка дистан.защиты ЛЭП-220кВ Колхида-ІІ	30.07
	5. Кап.ремонт ГА-3	15.09
	6. Профилакт.и текущие ремонты оборудования ПС и отбор проб масла	20.08

I	1	2	3	4	5
I4.	ЛЭП-220кВ "Очамчира"	I. Окончание установки опор по трассе 2. Монтаж провода между опорами № 28-85	15.07	I0.08	01.08
I5.	ПС-III 0 кВ Миара	Кап.ремонт МВ III0кВ Дуриш			30.II
I6.	ПС-III0кВ Очамчира-2	I. Ввод в эксплуатацию тр-ра I6000 мВа и ВРУ 2. Кап.ремонт ММО-III0кВ - 2 шт.			30.II
I7.	ПС-III0кВ "Афон"	Монтаж и наладка цепей оперативного тока			I5.08
I8.	Ткуарчал ГРЭС, ПГЭС-1, Ингур ГЭС, УЭС	Профилактические и текущие ремонты, согласно отбор проб масла, испытание оборудования			

II. По объектам Гагрской электросети

1. ПС "Ницунда"

1. Заменить деревян.опоры в/в 6 шт.
2. Замена ВЛ в/в 200 м
3. Провести перетяжку ВЛ 2000 м
4. Тоже на линиях 0,4 кВ 1000 м
5. Прочистка трасс в/в от зарослей

2. ПС Алакадзых

1. Замена изоляторов в/в 10 шт.
2. Тоже ВЛ в/в - 250 м
3. Укрепление в/в анкерных опор 3 шт.
4. Перетяжка ВЛ на фидере "Насосная"
5. Прочистка трассы ВЛ от зарослей

3. ПС "Гагра-3"

1. Прочистка трассы ВЛ
2. Перетяжка ВЛ
3. Замена изоляторов
4. Построить ВЛ Гагра-3 - ЦРН с целью разгрузки Гагра-1
5. Заменить двери и ворота в ТП
6. Задействовать КЛ Гагра-3 - ТП (мясокомбинат)
7. Заменить в/в опору на фидере У мкр.

4. ПС Гагра-1

1. Восстановить КЛ фид.Энергетик
2. Установить соединит.муфты на КЛ фид."Искра"- 3 шт.
3. Расчистка трассы на ВЛ фид."Искра", "Энергетик" ТП-15 и Ст.Гагра.
4. Восстановить КЛ от ТП-17 до ТП-15

5. ПС Гагра-2

1. Расчистка трассы ВЛ от зарослей
2. Перетяжка проводов
3. Укрепление в/в опор рядовых и анкерных

Ш. По объектам Ткуарчалской электросети

- I. Квазанский участок "ЛЭП-6"
1. Замена опор одностоечных опор на ж/б приставках высота до II м при появлении средств
45 шт.
 2. Тоже анкер.А-образн.с подпоркой на ж/б или метал.приставках(12шт.) -"-
 3. Замена провода АС-70 (4,5км)
 4. Тоже АС-120, АС-150 (1,5 км) "
 5. Замена бронекабеля СВ 3х70-2 км до I.IO.97
 6. Расчистка трассы ЛЭП от порослей и вырубка отдел.деревьев(10 км)
 7. Замена опор до 9 м ЛЭП-04(50 шт.) до I.IO
 8. Замена провода А-35, А-50(10 км) при появлении средств
 9. Расчистка трассы от порослей на ЛЭП-04(12 км) до I.09
 10. Замена силов.тр-ров ТМ (3 ед.) при появлении средств
- II. Замена в/в маслян.выключателей ВМ-10-630 "
- III. Приобретение тр-ного масла(3 тн) "

ИУ. По объектам Гудаутской райэлектросети

- | | | |
|---|--|-------|
| I. ЛЭП-10кВ фид.
"Город"Гудаута-
тяга | Замена сгнивших деревянных опор
на ж/б 21 шт. по ул.Пилия | 01.06 |
| 2. ЛЭП-10кВ ф.№II
ПС Гудаута-II | Чистка линий, перетяжка проводов
2 км | 05.06 |
| 3. ЛЭП-10кВ ф.№ 3
ПС Гудаута-II | Заменить сгнившие деревян.опоры
7 шт. от ТП № 15 до ТП "Винзавод" | 20.06 |
| 4. ЛЭП-0,4кВ ТП-I5 | Чистка линий 0,4кВ ул.Чачба | 22.06 |
| 5. ЛЭП-10кВ ф.№ 6
ПС Гудаута-II | Чистка линий, перетяжка провода по
ул.Гагрское шоссе до с.Шыра | 20.08 |
| 6. ТП-КТП района | Отбор проб масла, доливка недостаю-
щего масла | 01.09 |
| 7. ПС IIО/I0 Гудаута-II | Установить концевые муфты ф.№0 ф.№2 | 20.08 |
| 8. ЛЭП"Анухва"ПС Дуриш | Заменить сгнившие дер.опоры ЛЭП-10кВ
в с.Анухва 8 шт. | 10.08 |
| 9. ЛЭП-10кВ Зол.берег
ПС"Мюссера" | Восстановить один пролет ЛЭП-10кВ
Зол.берег (второе питание) | 20.08 |
| 10. ЛЭП-10кВ"Дуриш" | Заменить 2 опоры и усилить переход
через реку Хупста с.Звандриш | 25.08 |
| II. ЛЭП-10кВ ф.№ 3
ПС Гудаута-II | Отремонтировать переход с ул.Очамчир-
ская до ул.Гобечия | 18.08 |

12. ТП-КТП	Произвести профилак.ремонт в/в разъед. ТП-КТП по городу	01.09
13. ЛЭП-10кВ ф."Город" ПС Гудаута-тяга	Заменить сгнившие опоры 9 шт. от ПС Гудаута-тяга "Гудаута-тяга" до ул.Пилия	25.08
14. ЛЭП-10кВ ПС Дуриш	Чистка линий по с.Дуриш, Ачанда, Аацы, Мцара, Звандриш, Джирхва, Хопи силами жителей сел	15.09
15. ЛЭП 110/10кВ "Дуриш"	Чистка линий 110 кВ силами жителей сел Дуриш, Ачанда	
16. ТП-КТП р-на	Перераспределитель мощностей по ТП и КТП района	20.09
17. ЛЭП-0,4кВ	Расфазировка перераспределение мощности по ЛЭП-0,4кВ района	25.09
18. ЛЭП-10кВ ф.№ 3 ПС Гудаута-II	Заменить сгнившие опоры на ж/бет.по ул. Шакрил,Харазия до ТП № I ул.Героев-28 шт.	25.07
19. ЛЭП-0,4кВ ТП № I	Заменить сгнившие опоры ЛЭП-04кВ по ул.Героев - 9 шт.	18.08
20. ЛЭП-10 кВ	Заменить сгнившие опоры на ж/бетон. 31 шт. по ул.Гоголя - 4-го Марта	30.08
21. ЛЭП-10кВ ф.№ 2 ПС Гудаута-II	Чистка линий;перетяжка проводов	10.09
22. ЛЭП-10кВ ф.Дуриш ПС Гудаута-тяга	Чистка линий	15.09

У. По объектам Гулришской райэлектросети

1. Проверка уровней масла в сетевых тр-рах и доливка его до 30.09
2. Ремонт крыши ТП "Сельхозтехника" с.Мачара, ТП "Школа" и ТП "Бабушера" с.Дранда до 20.08
3. Восстановление кл-10кВ, вывод от РУ-10кВ ПС-220кВ "Сухум" ф."Колхидстрой" и ф."Герзеули" до 15.09
4. Ремонт ВЛ-10кВ "Чайfabрика" с.Дранда 10.08
5. Ремонт ВЛ-10кВ ф.№ 6 с.Мачара с заменой опор в к-ве 10 шт. 20.08
6. Ремонт ВЛ-10кВ ф."Пионерлагерь" с заменой траверсов в к-ве 3 шт. 30.08
7. Отчуждение трассы под ВЛ-110/10 кВ в р-не Гулриш с привлечением местного населения согласно графика

VI. По объектам Очамчирской районэлектросети

1. Фидер "Морпорт"	Обследование и расчистка трассы	до 10.09
2. Фидер "Чайфабрика"	Обследование и расчистка трассы	до 20.09
3. Фидер "Беслаху"	Восстановление 10 кВ кабеля на выходе ПС "Очамчира-тяга"	до 15.09
4. Фидер "Город-1"	Замена проводов - 0,5 км замена кабеля 10 кВ - 0,15 км расчистка трассы	до 30.09
5. Фидер "Город-2"	Расчистка трассы замена провода - 0,5 км	до 25.09
6. ТП "Очамчира-тяга"	Ревизия МВ и регулировка защиты отходящих фидеров	до 15.09
7. Ревизия всех городских ТП		до 30.09

Приложение № 2

к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от
18 сентября 1997 г. № 156

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, не подлежащих ограничению подачи
электроэнергии по Республике Абхазия

по Гулрипшскому району

1. Военный госпиталь.
2. Узел связи
3. Воинская часть ПВО РФ
4. Аэропорт
5. Администрация района

по Гудаутскому району

1. Войсковая часть № 71377 РФ
2. Водоканал
3. Больница районная
4. Больница детская
5. Гуманитарная столовая
6. Объекты МО Республики Абхазия
7. Районное отделение внутренних дел
8. Хлебозавод
9. Администрация района.

по Ткуарчалскому району

1. Хлебозавод
2. Районная больница
3. Насосная станция
4. Узел связи
5. Администрация района

по Очамчирскому району

1. Хлебозавод.
2. Районная больница.
3. Администрация района.

по Сухумскому району

1. Мельзавод РГК "Абхазхлеб"
2. Газонаполнительная станция РГК "Абхазтоп"
3. Нефтебаза РГК "Абхазтоп"
4. Администрация района.

по Гагрскому району

1. Водоканал
2. Центральная городская больница.
3. Узел связи
4. РОВД
5. Администрация района

по г.Сухум

1. Водоканал и главные водозаборные сооружения
2. Телевидение
3. Телевышка
4. Администрация города
5. Кабинет Министров Республики Абхазия
6. Аппарат Президента Республики Абхазия
7. Республиканская больница
8. Роддом
9. Детская больница
10. Городская больница
- II. МВД
- I2. УВД г. Сухум
- I3. Министерство обороны и его подразделения
- I4. ТТС
- I5. ГТС
- I6. Служба занятости
- I7. Глазная больница и онкологический центр
- I8. СФТИ

по Галскому району

1. Хлебозавод
2. Больница
3. РОВД
4. Администрация района
5. АТС